

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan

Stille Maatschap Windpark Eemsdijk


ten behoeve van het vervangen van drie windturbines

**(Locatie: Eemspolderdijk kadastraal perceel sectie H nr. 197 nr. 199 en nr. 201
Eemshaven)**

**Groningen, 27 november 2014
Zaaknummer: 1526309 (olonr.)**

Inhoudsopgave

1.	Omgevingsvergunning besluit	3
2.	Omgevingsvergunning procedureel.....	5
2.1	Huidige vergunnings situatie	5
2.2	Bevoegd gezag	5
2.3	Volledigheid aanvraag	5
2.4	Procedure (regulier).....	5
2.5	Adviezen	5
3.	Overwegingen en toetsingen	6
VOORSCHRIFTEN		10



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 27 november 2014

Zaaknummer: 1526309

Beschikken hierbij op de door Stille Maatschap Windpark Eemsdijk ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) voor de activiteiten bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo) en de beperkte milieutoets ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo jo artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) voor het wijzigen van een windturbinepark Windpark Eemsdijk te Eemshaven.

De wijziging betreft het vervangen van de drie bestaande windturbines van windturbinepark Windpark Eemsdijk te Eemshaven. Het project is nader omschreven in de vergunningaanvraag.

Voornoemde aanvraag heeft betrekking op een inrichting gelegen aan de Eemspolderdijk te Eemshaven, kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie H, nrs. 197, 199 en 201.

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1. Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 6 november 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Stille Maatschap Windpark Eemsdijk voor haar windturbinepark te Eemshaven. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 1526309.

Er wordt vergunning gevraagd voor het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en voor een beperkte milieutoets ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo jo artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).

1.2 Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:

1. aan Stille Maatschap Windpark Eemsdijk, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder a in samenhang met artikel 2.10 en artikel 2.1, lid 1, onder i van de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor het bouwen en voor de beperkte milieutoets voor het wijzigen van het windturbinepark;
3. dat aan de vergunning voor de activiteit bouwen de bijgevoegde voorschriften zijn verbonden;
4. dat de aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning, tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
5. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

1.3 Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken na de dag van bekendmaking (datum verzending) van dit besluit bezwaar maken.


1.4 Inwerkingtreding

De aangevraagde omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

1.5 Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de Omgevingsdienst Groningen.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' and 'J' followed by a horizontal line.

G.J.J. Nieuwe Weme
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Verzonden op: 3 december 2014

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Stille Maatschap Windpark Eemsdijk, t.a.v. B.H. Perdok Hoofdstraat 13, 9982 AA Uithuizermeeden;

2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1 Huidige vergunnings situatie

Activiteitenbesluit milieubeheer

Voor het Windpark Eemsdijk is op 15 november 2007 een melding Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer, thans Activiteitenbesluit ingediend.

Het Activiteitenbesluit is op het windpark Eemsdijk van toepassing.

De activiteiten die worden aangevraagd, vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Voor deze activiteiten gelden de regels gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Voor het vervangen van de windturbines is een melding activiteitenbesluit milieubeheer ingediend.

2.2 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.3 Volledigheid aanvraag

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen.

2.4 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 11 november 2014.

Voorts is, conform artikel 3.8 Wabo, van de aanvraag kennis gegeven in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 15 november 2014, alsmede op de website van de provincie Groningen.

Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseur. Tevens wordt het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 6 december 2014 en op de website van de provincie Groningen.

2.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij advies gevraagd aan de stichting Libau welstands- en monumentenzorg Groningen en aan de gemeente Eemsmond. De gemeente Eemsmond heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.

3. Overwegingen en toetsingen

3.1 Overwegingen ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 onder a)

Toetsing aan het bestemmingsplan

Het aangevraagde project is het vervangen van de drie bestaande windturbines van Windpark Eemsdijk te Eemshaven.

Het project valt binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied". Op de percelen waar de windturbines staan rust de bestemming Agrarisch – Dijkenlandschap en Water-Waterkering met de aanduiding "overig-windturbinepark" (art. 57.3).

De drie huidige windturbines staan in het midden van het vlak met de aanduiding "overig-windturbinepark". Dit aanduidingsvlak heeft een diameter van 180 meter. De RD coördinaten van de nieuwe windturbines komen niet geheel overeen met die van het middelpunt van het aanduidingsvlak (bron: ruimtelijke plannen). De bestaande en de nieuwe windturbines staan binnen het aanduidingsvlak "overig-windturbinepark" zoals aangegeven op de digitale plankaart van het bestemmingsplan Buitengebied.

In artikel 57.3 lid 4 "overig-windturbinepark" is gesteld dat de bouwhoogte ten minste 15 meter moet bedragen (art. 57.3. lid 3) en ten hoogste 100 meter mag bedragen (art. 57.3.lid 4).

De windturbine Vestas V112 met een ashoogte van 94 meter en met een wiekdiameter van 112 meter voldoet aan de regels behorende bij deze bestemming.

Het project voldoet aan de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied".

Toets omgevingsverordening provincie Groningen

Rechtstreeks werkende regels omgevingsverordening provincie Groningen 2009 - geconsolideerde versie oktober 2014.

- In het artikel 4.51 lid 1 onder c Rechtstreeks werkende regels wordt gesteld dat het verboden is om buiten de in bijlage 11, kaart 5b, aangegeven Windturbineparken, Zoekgebieden windturbineparken, Zoekgebied prototype offshore testturbines en Zoekgebied onderzoeksturbines aanwezige windturbines die deel uitmaken van een park- of lijnopstelling te vervangen door een windturbine met een grotere ashoogte dan 40 meter of met een wieklengte van meer dan tweederde van de ashoogte.

Het windpark Eemsdijk ligt binnen de in bijlage 11. Kaart 5b aangegeven windturbineparken.

- In artikel 4.51 lid 1 onder i wordt gesteld dat i. het verboden is om binnen de in bijlage 11, kaart 5b, aangegeven Windturbineparken, Zoekgebieden windturbineparken en Zoekgebied onderzoeksturbines een windturbine op te richten met een wieklengte van meer dan tweederde van de ashoogte;

De windturbine heeft een ashoogte van 94 meter en een rotordiameter van 112 meter.

De wieklengte van de te plaatsen windturbine (54,65 m) is dus niet meer dan tweederde van de ashoogte (62,67m).

- In artikel 4.51 lid 1 onder j wordt gesteld dat het verboden is om binnen de in bijlage 11, kaart 5b, aangegeven Windturbineparken, Zoekgebieden windturbineparken en Zoekgebied onderzoeksturbines windturbines op te richten die geen deel uitmaken van een lijn- of parkopstelling.

De windturbines van Windpark Eemsdijk maken deel uit van een lijn- of parkopstelling.

Het project voldoet aan de rechtstreeks werkende regels van de omgevingsverordening provincie Groningen.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

Stichting Libau welstands- en monumentenzorg Groningen heeft het plan getoetst aan de geldende welstandscriteria voor dit gebied en heeft geadviseerd dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand (adviesnr. EMD14-00098-1, adviesdatum 13-11-2014). Dit advies hebben wij gevolgd.

Toetsing aan het Bouwbesluit

Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet in strijd is met de minimale kwaliteitseisen van het Bouwbesluit.

Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening

Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet in strijd met de bepalingen van de bouwverordening.

Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten.

De adviezen zijn niet op een onzorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.

3.2 Overwegingen ten aanzien van het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (art. 2.1 lid 1 onder i Wabo)

3.2.1 Algemeen

De aangevraagde activiteiten vallen onder artikel 2.2a, eerste lid onder a Bor. Op grond van het artikel 5.13a van het Bor mogen aan de omgevingsvergunning voor een activiteit die is aangewezen in artikel 2.2a geen voorschriften worden verbonden. Nadat voor deze activiteit de vergunning is verleend, zijn op deze activiteit de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Voor het Windpark Eemsdijk is op 15 november 2007 melding Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer thans Activiteitenbesluit ingediend.

Het Activiteitenbesluit is op het windpark Eemsdijk van toepassing.

De activiteiten die worden aangevraagd, vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Voor deze activiteiten gelden de regels gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Beoordeling van de aanvraag

In artikel 2.17 Wabo juncto artikel 5.13 b Bor zijn de weigeringsgronden voor de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) opgenomen die tevens als toetsingscriterium dienen.

IPPC-installaties

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie.

Artikel 2.2a van het Bor is niet van toepassing op inrichtingen waar een IPPC-installatie aanwezig is. De activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden worden niet genoemd in bijlage 1 van de RIE. De inrichting is niet aan te merken als inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort waardoor deze uitzondering niet van toepassing is.

De aangevraagde activiteiten worden getoetst aan artikel 5.13b, lid 1 'milieu-effectrapport' van het Bor.

3.2.2 OBM M.e.r.- (beoordelings)plicht

Er wordt een OBM aangevraagd voor een mer-beoordelingsplichtige activiteit, vallend onder de categorie 22.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage (oprichting,

wijziging of uitbreiding van een windturbinepark). Deze activiteit valt onder de OBM-plichtige categorie activiteiten als bedoeld in artikel 2.2a lid 1 onder a.

Op grond van artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor wordt een omgevingsvergunning voor de categorieën activiteiten bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid onder a tot en met i van het Bor geweigerd, indien bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Aanvraag

De aanvraag betreft de vervanging van de drie bestaande windturbines. De bestaande windturbines zijn van het type Vestas V90 - 3,0 Mw met een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 82 meter.

De nieuwe windturbines worden van het type V 112 met een vermogen van 3,3 MW en een ashoogte van 94 meter en rotordiameter 112 meter.

Het aantal windturbines wordt niet uitgebreid. De huidige drie windturbines worden vervangen. Het windpark Eemsdijk valt onder het Activiteitenbesluit. Het windpark ligt in het buitengebied van de gemeente Eemsmond. De nabij het windpark gelegen woningen zijn verspreid gesitueerd in het buitengebied. Op grotere afstanden, op ca. 3,4 à 4,9 km afstand van de dichtstbijzijnde windturbine van het park, liggen woonkernen zoals Roodeschool en Oosteinde.

Beoordeeld is of de aangevraagde activiteiten belangrijke milieugevolgen hebben. De volgende milieugevolgen zijn onderzocht.

Geluidemissie:

Rapport van een akoestisch onderzoek

Windturbines zijn aangewezen in artikel 1.11 en moeten een akoestisch rapport bij de melding voegen. Voor windturbines gelden de regels voor het akoestisch onderzoek vastgelegd in de "Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer".

Uit het akoestisch onderzoek van Pondera met kenmerk 714078 AS WP Eemsdijk V4 volgt dat Windpark Eemsdijk voldoet aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit van $L_{den} = 47$ dB en $L_{night} = 41$ dB.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat wat betreft geluid voldaan wordt aan de uitgangspunten van het Activiteitenbesluit. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Slagschaduw:

Bij het inwerking hebben van een windturbine worden ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering de bij ministeriële regeling (Activiteitenregeling) te stellen maatregelen toegepast.

In artikel 3.12 lid 1 Activiteitenbesluit/regeling is gesteld dat:

Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering is de windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voorzover de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden en voorzover zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden. De afstand geldt van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object.

Binnen de afstand van 12 maal de rotordiameter (112 m x 12=1344m) ligt een gevoelig object (woning van derden Dwarsweg 30 Uithuizermeeden).

Deze woning is te beschouwen als een niet gevoelig object omdat hier één van de initiatiefnemers van het windturbinepark Eemsdijk woont.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat wat betreft slagschaduw voldaan wordt aan de uitgangspunten van het Activiteitenbesluit. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Veiligheid

In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriële regeling worden voorschriften gesteld aan het veilig gebruik waaraan windturbines moeten voldoen. Met het oog op externe veiligheid bij windturbines dient aandacht te worden besteed aan het plaatsgebonden risico (PR) voor buiten de inrichting gelegen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. Het PR voor buiten de inrichting gelegen kwetsbaar objecten, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10⁻⁶ per jaar. Het PR voor buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar objecten, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10⁻⁵ per jaar.

Uit de gegevens in het document OBM Windpark Eemsdijk blijkt dat er zich binnen de PR 10⁻⁶ en 10⁻⁵ contouren geen (beperkt) kwetsbare objecten bevinden. Veiligheidsrisico's als gevolg van de windturbines zijn uitgesloten door de dusdanige grote afstand tussen (beperkt) kwetsbare objecten en aanwezige infrastructuur.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat wat betreft veiligheid voldaan wordt aan de uitgangspunten van het Activiteitenbesluit. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Natuurbescherming

De aanvraag betreft de vervanging van drie bestaande windturbines waarvoor in 2009 een NB-vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Voor de vervanging van de drie windturbines is, voorafgaand aan de aanvraag om omgevingsvergunning, een NB-vergunning aangevraagd.

Landschap

De drie windturbines staan in een omgeving met meerdere windturbineparken bij het industrieterrein Eemshaven. De drie windturbines staan in een lange lijn met meerdere windturbines. Veranderingen ten opzichte van de huidige situatie zoals de ashoogte van de windturbines die lager wordt en de rotordiameter die groter wordt hebben geen aanzienlijk nadelig effect op het huidige landschap. Zowel de huidige windturbines als de nieuwe windturbines staan binnen het aanduidingsvlak "overig-windturbinepark" zoals aangegeven op de plankaart van het bestemmingsplan Buitengebied.

Conclusie:

Het windturbinepark Eemsdijk is een bestaande inrichting en is reeds gemeld. De aanvraag betreft een wijziging op de bestaande situatie, namelijk de vervanging van de windturbines. Het aantal windturbines wordt niet uitgebreid. De voorgenomen wijziging (vervanging bestaande windturbines door nieuwe) veroorzaakt geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In relatie tot de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting en gelet op de aard en omvang van de gevraagde activiteiten menen wij dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu op grond waarvan beoordeeld moet worden dat een milieueffectrapport aan de orde is.

Wij hebben op grond van artikel 7.17, eerste lid, Wet milieubeheer (hierna: Wm), gezien de omvang van de aangevraagde activiteiten in relatie tot de omgeving, geoordeeld dat voor deze verandering geen milieueffectrapportage moet worden gemaakt. De aangevraagde vergunning kan derhalve worden verleend.

VOORSCHRIFTEN

A. Voorwaarden

Ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk

Uit het oogpunt van (constructieve) veiligheid

- Minimaal drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen de nadere (detail)constructietekeningen en constructieberekeningen ter goedkeuring aan de OD-Groningen te worden overgelegd.
- Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, moet voorafgaand aan een mechanische grondroering, een zogenaamde "Klic-melding" worden gedaan. De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (beter bekend als "grondroerdersregeling") verplicht iedere grondroerder (graver) hiertoe. Deze melding kunt u doen via Klic-online, telefonisch op 0800 - 0080 of per fax (info op www.klic.nl).

Start bouwwerkzaamheden

- Minimaal twee dagen voor de aanvang van de (bouw)werkzaamheden dient het uitzetten van het bouwwerk en de hoogte van het peil in overleg met de toezichthouder van de OD-Groningen plaats te vinden. De start van de uitvoering van de werkzaamheden moet worden gemeld. Dit kunt u doen:
 - Email: AVos@od-groningen.nl;
 - Telefonisch: (0598) 788000 of 788319.
- Voor het storten van de betonnen constructieonderdelen dient de toezichthouder van de OD-Groningen (dhr. A. Vos) ten minste twee werkdagen van tevoren in kennis te worden gesteld.
- Indien bij temperaturen beneden twee graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, dient de toezichthouder van de OD-Groningen ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis te worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:
 - het niet verwerken van bevroren materialen;
 - het verkrijgen van een goede binding en verharding;
 - de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden twee graden Celsius is.

Op grond van het Bouwbesluit 2012

- Het is verboden om een bouwwerk na het bouwen in gebruik te geven of nemen, indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij de toezichthouder van de OD-Groningen. Dit kunt u doen:
 - Email: AVos@od-groningen.nl;
 - Telefonisch: (0598) 788000 of 788319.
- De hoogte van het peil moet definitief worden vastgesteld in overleg met een toezichthouder.
- De aannemer dient er voor te zorgen dat er geen bouwafval op de openbare weg of naast liggende percelen komt. Ook mag geen zwerfvuil afkomstig van het te bouwen object in de omgeving terechtkomen.
- Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding zijn afgescheiden.
- Het bouw- en sloopafval moet ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
 - gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;

- steenachtig sloopafval;
 - gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - bitumineuze dakbedekking;
 - teerhoudende dakbedekking;
 - teerhoudend asfalt;
 - niet-teerhoudend asfalt;
 - dakgrind;
 - overig afval.
- Volgens de wet bent u verplicht om binnen 26 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning te starten met de bouwwerkzaamheden. Wanneer u hier niet aan voldoet, kan de omgevingsvergunning door ons, G.S. Groningen, worden ingetrokken. In overleg met de provincie Groningen u hier van afwijken.
 - De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken dienen op locatie aanwezig te zijn.
 - Ons, G.S. Groningen, kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden of de werkzaamheden stilleggen.
 - Het is niet toegestaan te bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning.

Bodemwerkzaamheden

- Bij de werkzaamheden vrijkomende grond dient zoveel mogelijk op het kadastraal perceel hergebruikt te worden.
- Bij aan- of afvoer van (herbruikbare) grond en/of bouwstoffen gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Voor meer informatie hierover verwijzen we u korthedshalve naar de internetsite meldpunt bodem <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl>.
- Een ieder die op of in de bodemhandelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk ongedaan te maken.

B. Voorschriften

Bouwbesluit

- er moet worden gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit.

Begrippenlijst

Windturbine: een apparaat voor het opwekken van elektrisch of thermisch vermogen uit wind;

Bijlagen behorende bij de Omgevingsvergunning Aanvraagnr. 1526309 6 november 2014:

naam van de bijlage	detail info over de bijlage
aanvraagformulier 1526309 6 nov. 2014	
061114 Brief ag Melding WP Eemsdijk_pdf	begeleidende Brief ag Melding WP Eemsdijk
25082014 beoordeling bestemmingsplan_pdf 25082014	betreft beoordeling bestemmingsplan, brief Driehoek Advocaten van 25 aug. 2014.
Bijlage 1 Toelichting op de melding_pdf	Bijlage 1 Toelichting bij melding Activiteitenbesluit Windpark Eemsdijk, Pondera, nr. 714028 6 11 2014
Bijlage 2 Geluid en slagschaduw WP Eemsdijk V 4	Akoestisch onderzoek en beschouwing mogelijke slagschaduwhinder windpark Eemsdijk kenmerk: 714078 AS WP Eemsdijk V4 10 okt 2014 Pondera

Bijlage 3 Kadastrale Kaart Windturbines	
Bijlage 4 Situatietekening	
Bijlage 5 1 Overview V11233MW 94m_pdf	
Bijlage 5 2 Nacelle V112 V11733MW_pdf	
Bijlage 6 Certificate V112-3_3MW_PDF	
Bijlage 7 Machtiging WP Eemsdijk 8 10 2014.pdf	
Melding Activiteitenbesluit nsw0cq44r0	Melding Activiteitenbesluit nsw0cq44r0
061114 OBM aanvul geg WP Eemsdijk	dit is de begeleidende brief aanvraag omgevingsvergunning
Bijlage 1 OBM Windpark Eemsdijk_pdf	OBM Windpark Eemsdijk nr. 7014708 6 11 2014 Pondera
Bijlage 2 OBM Geluid en Slagschaduw Eemsdijk kenmerk: 714078 AS WP Eemsdijk V4 10 okt 2014 Pondera	Akoestisch onderzoek en beschouwing mogelijke slagschaduwhinder windpark Eemsdijk kenmerk: 714078 AS WP Eemsdijk V4 10 okt 2014 Pondera
Bijlage 3 OBM Kada Kaart Windturbines_jpg	
Bijlage 4 OBM Situatietekening_pdf	
Bijlage 5 OBM Certificate V112_PDF	
Bijlage 6 OBM Machtiging WPEemsdijk 81014	
Bijlage Algemene Specificatie V112-3.3MW	