

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan

Nederlandse Gasunie N.V.

ten behoeve van de activiteiten: een milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van diverse bouwwerken;

“CS Grijpskerk Capaciteitsvergroting Oost West”

(locatie: Waardweg 3B te Grijpskerk)

Groningen, 31 mei 2012

Zaaknummer: 373683

Procedure nr. 254633

Inhoudsopgave

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
1.1 Onderwerp	3
1.2 Projectomschrijving	3
1.3 Besluit	3
1.4 Ondertekening en verzending	4
2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL.....	5
2.1 Inleiding	5
2.2 Huidige vergunnings situatie	5
2.3 Bevoegd gezag.....	5
2.4 Ontvankelijkheid	5
2.5 Procedure (regulier).....	5
2.6 Adviezen	6
3. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	6
3.1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	6
3.2 Milieu	7
VOORSCHRIFTEN & VOORWAARDEN.....	9



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 31 mei 2012

Procedure nr. 254633

Verzonden: 31 mei 2012

Beschikken hierbij op de aanvraag van Nederlandse Gasunie N.V. om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) voor de activiteiten een milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van diverse bouwwerken. De inrichting is gelegen aan de Waardweg 3B te Grijpskerk, kadastraal bekend gemeente Grijpskerk, sectie B, nummers 419, 420, 431 en 445 en sectie A, nummers 355 en 359 (alle percelen gedeeltelijk).

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 9 januari 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Nederlandse Gasunie N.V. (hierna Gasunie), geregistreerd onder OLO-nummer 254633. De aanvraag heeft betrekking op de locatie aan de Waardweg te Grijpskerk. Na de eerder genoemde datum heeft de aanvraag wijzigingen ondergaan. In overleg met de aanvrager hanteren wij de datum van de meest recente wijziging van de aanvraag, te weten 5 april 2012, als nieuwe indieningsdatum van de aanvraag. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:

- een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 jo artikel 3.10, derde lid, Wabo;
- het bouwen van een bouwwerk ingevolge artikel 2.1, eerste lid, sub a, Wabo.

1.2 Projectomschrijving

De activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd, betreft de realisatie van een aantal onderdelen uit de oprichtingsvergunning van 28 november 2006. De in de vergunning vastgelegde termijn waarbinnen deze hadden moeten worden gerealiseerd is ondertussen verstreken. Gasunie vraagt thans deze eerder vergunde activiteiten opnieuw aan. Deze milieuneutrale verandering heeft dan ook betrekking op de realisatie van:

- regelgebouw voor de elektrische besturing van de compressoren (gebouw 02R);
- 2 gebouwen met daarin een compressoren (1-CU-603 & 1-CU-604);
- de realisatie van een aantal gasleidingen, incl. funderingen.

Gasunie is tevens voornemens een 4^e filter separator te plaatsen. Deze maakte geen onderdeel uit van de oprichtingsvergunning.

1.3 Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:

1. aan Nederlandse Gasunie N.V., gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting;
 - het bouwen van diverse bouwwerken;

3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
4. dat de aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
5. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
6. dat de voorgenomen verandering:
 - a. niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
 - b. niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
 - c. niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven vergunning is verleend.

1.4 Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de Afdeling Milieuvergunningen van de provincie Groningen.



H. Bloupot

Verzonden op: 31 mei 2012

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Nederlandse Gasunie N.V., t.a.v. de heer O. Borisov, postbus 19, 9700 MA te Groningen;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn, t.a.v. de heer R. Homan, postbus 3, 9800 AA te Zuidhorn;
- de burgemeester van de gemeente Zuidhorn, t.a.v. de heer L.K. Swart, postbus 3, 9800 AA te Zuidhorn;
- de arbeidsinspectie, postbus 820, 3500 AV te Utrecht;
- het bestuur van de veiligheidsregio Groningen, t.a.v. de heer H. Bouius, postbus 584, 9700 AN te Groningen;
- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, postbus 20901, 2500 EX te Den Haag;
- Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), postbus 16191, 2500 BD te Den Haag.

2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1 Inleiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo artikel 3.10, derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna Mor).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 28 november 2006, kenmerk nr.2006-21053, hebben wij aan Nederlandse Gasunie N.V. een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor compressor- en reduceerstation Grijpskerk, gelegen de Waardweg 3B te Grijpskerk. We beperken ons hierbij tot het milieudeel van de omgevingsvergunning(en).

Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ingevolge artikel 1.2, eerste lid, Invoeringswet Wabo, worden genoemde vergunningen, mits van kracht en onherroepelijk, gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

2.3 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.4 Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) (jo hoofdstuk 2 in geval van bouwactiviteiten).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Nadien is een aantal gegevens gewijzigd. We hebben een aanvulling ontvangen op 4 en 5 april 2012. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

2.5 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 12 januari 2012.

Wij hebben van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om de beslistermijn met maximaal 6 weken te verlengen. De ontvangst van de aanvraag is samen met het verlengen van de beslistermijn bekend gemaakt in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 10 maart 2012 alsmede op de website van de provincie Groningen.

Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseurs. Tevens is het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 9 juni 2012 en op de website van de provincie Groningen.

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan de gemeente Zuidhorn en overige instanties/bedrijven.

Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Zuidhorn het advies ontvangen dat de omgevingsvergunning voor de bouw activiteiten kan worden verleend onder de in dit besluit opgenomen voorwaarden en voorschriften.

Van de veiligheidsregio Groningen hebben we de navolgende adviezen ontvangen, deze zijn verwerkt in de voorwaarden en voorschriften.

De adviezen zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.

3. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing aan het bestemmingsplan en eventueel voorbereidingsbesluit

Op de aanvraag om omgevingsvergunning is het bestemmingsplan 'bedrijventerrein energie en gas Grijpskerk en Partiële herziening Buitengebied' van toepassing. Het perceel heeft de aanduiding bedrijfsdoeleinden (ondergrondse aardgasopslag, gasbehandeling, gascompressie en gastransport) waarmee het niet in strijd is.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

Gelezen het advies van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg te Groningen, d.d. 9 februari 2012, waaruit blijkt dat het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Toetsing aan het Bouwbesluit

De ingediende gegevens voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening

De aanvraag om omgevingsvergunning voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorwaarden en/of voorschriften opgenomen.

3.2 Milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo jo. artikel 3.10, derde lid, Wabo.

De activiteiten binnen de inrichting zijn vergund door middel van oprichtingvergunning, d.d. 28 november 2006. De aangevraagde verandering past binnen de gestelde normen van deze vergunning. De vergunning is nog actueel.

Gasunie is thans voornemens om de volgende veranderingen te realiseren:

- Regelgebouw voor de elektrische besturing van de compressoren(gebouw 02R);
- 2 Gebouwen met daarin een compressoren (1-CU-603 & 1-CU-604);
- De realisatie van een aantal gasleidingen, incl. funderingen.

Deze onderdelen maakten deel uit van de aanvraag om een oprichtingsvergunning. Omdat deze onderdelen niet binnen de 5 jaar na vergunningverlening zijn gerealiseerd, is de vergunning voor deze onderdelen ondertussen echter komen te vervallen.

Gasunie is tevens voornemens een 4^e filter separator te plaatsen. Deze maakte geen onderdeel uit van de oprichtingsvergunning.

Toetsing

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
2. niet mer-plichtig is; en
3. niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Ad 1. Uit de toetsing blijkt dat

- de voorgenomen veranderingen geen gevolgen hebben voor het risico op bodemverontreiniging;
- de voorgenomen veranderingen passen binnen de vergunde luchtemissies;
- de geluidbelasting als gevolg van de inrichting binnen de vergunde geluidruimte zal blijven;
- de voorgenomen veranderingen, incl. uitbreiding met een 4^e filter separator, niet leidt tot relevante verschillen in de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren en dat het groeirisico van de installatie lager is dan de oriëntatiewaarde.
- de voorgenomen veranderingen geen gevolgen heeft/hebben voor de overige milieuaspecten.

Ad 2. De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Ad 3. Het betreft een inrichting voor het reduceren en comprimeren van aardgas. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.

Conclusie

Wij hebben vastgesteld dat:

De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens geldende omgevingsvergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften is toegestaan.

De voorgenomen verandering niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

De voorgenomen verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor aan de inrichting eerder een omgevingsvergunning is verleend.

VOORSCHRIFTEN & VOORWAARDEN

1: Minimaal drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen de volgende gegevens, ter goedkeuring, aan het bevoegd gezag te worden overlegd:

- a: het grondonderzoek van Fugro waarnaar verwezen wordt in de constructiebrief van Tebodin, d.d. 13-09-2011;
- b: het rapport van het gespecialiseerd adviesbureau over de fundering van de compressor- en motoropstelling;
- c: de uitgewerkte constructieberekeningen en constructietekeningen, er mag niet eerder gestart worden met de bouw voordat er goedkeuring is verkregen op de ingediende constructieberekeningen en constructietekeningen;
- d: een geactualiseerd aanvalsplan vanwege de aanpassingen aan het compressorstation;
- e: een capaciteitsmeting van de in de inrichting aanwezige bluswatervoorziening (geboorde put) met betrekking tot de daadwerkelijke wateropbrengst per uur;

2: Het regelgebouw 02R en de compressorgebouwen CU603 en CU604 moeten worden voorzien van branddetectie en draagbare blusmiddelen;

3: van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden dient ten minste twee werkdagen voor die tijd schriftelijk melding te worden gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen via TAO-MTZ@provinciegroningen.nl.